
Главное Управление МЧС России по Новосибирской области

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа) и при необходимости его территориального органа)

630099, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 80 т.218-81-99, 218-33-76, ф.210-27-30

E-mail: mchs@nso.ru, Gu@54.mchs.gov.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Новосибирску
УНД и ПР ГУ МЧС России по Новосибирской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

630015, г. Новосибирск, ул. Комбинатская, 8, телефон: 278-00-25, факс 278-00-27,

e-mail: ondNovosibirsk@54.mchs.gov.ru

(место принятия решения)

"27" января 2021 г., 12 час. 00 мин. № 76

(дата и время составления акта)

630009, г. Новосибирск, ул. Кирова, 130

(место составления акта)

Акт

выездной внеплановой проверки

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением *Заместителя главного государственного инспектора города Новосибирска по пожарному надзору Рева Владимира Андреевича от «04» января 2022 г № 76, КНМ 54220061000201538953*

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках Федерального государственного пожарного надзора, ФРГУ № 10001495160.

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) *государственным инспектором города Новосибирска по пожарному надзору Чудиновым Владиславом Леонидовичем*

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты:

1) Не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):

1) Не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: здания и помещений

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу: 630102, г. Новосибирск, ул. Якушева, 21

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

Государственный инспектор г. Новосибирска
по пожарному надзору Чудинов Владислав Леонидович

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов),
проводившего документарную проверку)



(подпись)

Государственный инспектор города Новосибирска по пожарному надзору Чудинов Владислав
Леонидович (383)266-14-90

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон,
электронный адрес (при наличии))

Ознакомлен:

27.01.22

(Дата, время)

директор РТ «Осетровские»

Свердлов В.Н.

(Должность, фамилия, имя, отчество)

ВН

(роспись)

(Делается отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с решением о
проведении выездной проверки)

Акт направлен:

(Дата, время)

адрес электронной почты указанной в выписке из ЕГРЮЛ

(Делается Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном
электронном портале)

Сведения о выездной проверке размещены в ЕРКНМ:

Дата: 04.01.2022

Время: 10:00

КНМ 54220061000201538953

(Делается отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином
реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код)



7. Контролируемые лица: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Новосибирска «Дом творчества «Октябрьский», ИНН 5405146127, юридический адрес: 630008, г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Никитина, 66

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с "17" января 2022 г., 10 час. 00 мин.

по "27" января 2022 г., 12 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил: 2 рабочих дня, 3 часа

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр;

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с «26» января 2022 г., 10 час. 50 мин.

по «26» января 2022 г., 11 час. 30 мин.

по месту 630102, г. Новосибирск, ул. Якушева, 21

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен: протокол осмотра помещений б/н от 26.01.2022

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

- письмо начальнику департамента образования мэрии города Новосибирска № 75/1 от 21.09.21;

11. По результатам выездной проверки установлено:

1) Выявлены нарушения требований пожарной безопасности:

1.1 не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, пп. «б» п. 17 Правил противопожарного режима в Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

1.2 при эксплуатации объекта защиты руководитель организации не обеспечил соблюдение проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования, не осуществляет проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ, п. 13 Правил противопожарного режима в Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

12. К настоящему акту прилагаются:

1) протокол осмотра б/н от 26.01.2022 года на 2 л.

(указываются протоколы и иные документы, заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)